



Zápis z jednání pracovní skupiny ze dne 28.02.2013

Přítomni:

František Pelant, Ing. Dagmar Vávrová, Bohumila Havelková, Ing. Martina Štajnerová, Ing. Renata Domašinská, Ing. Přemysl Mička, Bc. Jana Kohoutová, Petr Ráž, Aleš Černohous, Petr Kumstát, Hana Cinkaničová

Program jednání: Odstraňování bariér v Děčíně

Na základě úkolu pana primátora byla svolána schůzka pracovní skupiny, předmětem jednání bylo projednání nově vzniklých bariér v Děčíně. Koordinační skupina Osoby se zdravotním postižením vydefinovala potřebu řešit nastalou situaci.

Jednání zahájila a vedla Ing. Vávrová, přivítala všechny přítomné a poděkovala za účast.

Program mobility

1. Bylo ukončeno mapování bariér na páteřní trase Děčínem, je zpracována fotodokumentace s popisem bariér (chodníky, přechody, místa pro přecházení, autobusové zastávky).
2. Do konce měsíce dubna 2013 bude podána žádost o dotaci na MŠMT realizaci bezbariérového přístupu a pohybu v ZŠ a MŠ Máchovka (výtah).
3. Ostatní projekty dle finančních možností města.

Provádění protipovodňových opatření

Během stavebních úprav vznikají bariérová a nebezpečná místa, dále není zabezpečeno bezbariérové užívání staveb.

Zadavatelem není město Děčín, ale Povodí Labe, s.p.

Závěr: pan primátor pověřil pana náměstka Sinka k projednání možné nápravy se zhotovitelem stavby.

Budova nové Městské knihovny Děčín

Bylo upozorněno na vznik několika bariér.

- shora - u parkovacích míst pro osoby se zdravotním postižením není nájezd na chodník a místo pro přecházení
- v dolní části je třeba na úkor 1 parkovacího místa zachovat prostor pro možnost naježdění vozíčkáře na chodník a ke vchodu do knihovny.
- v budově jsou v 1. patře a ve 3. patře bariérové přístupy na balkon
- vstupní dveře se otevírají směrem dovnitř (v rámci bezpečnosti se musí otevírat ve směru úniku, tedy ven) – viz. stanovisko v příloze
- venku podél budovy je schůdek, který splývá s ostatní dlažbou - nebezpečný

Součástí zadávací dokumentace nebylo okolí budovy, tudíž nebyl řešen prostor před

budovou (nájezd a místo pro přecházení).

Úkol: Ing. Přemysl Mička projedná s panem Alešem Černoousem a naleznou řešení.

Byla navrhována možnost řešení přístupu na balkon rampou a vstupní dveře by se daly vyřešit fotobuňkou.

Závěr: pan primátor bude iniciovat jednání s ředitelem Městské knihovny v Děčíně a pokusí se nastalou situaci řešit.

Úpravy pozemních komunikací

Byla zmíněna místa, kde se bariéry odstraňovaly, ale ne všechna opravená místa jsou opravena dle vyhlášky.

Závěr

Projektová dokumentace k plánovaným stavbám a stavebním úpravám, jejichž zadavatelem je statutární město Děčín, bude řešena tak, aby nevznikaly další bariéry.

Kontakty:

p. Ing. Domašinská - renata.domasinska@mmdecin.cz – 412 593 285

p. Ing. Mička - premysl.micka@mmdecin.cz – 412 593 235

p. Ing. Martina Štajnerová - martina.stajnerova@mmdecin.cz – 412 593 424

p. Ing. Vávrová - dagmar.vavrova@mmdecin.cz – 412 593 172

p. Bc. Kohoutová - jana.kohoutova@mmdecin.cz – 412 591 221

p. Ráž - petr.raz@mmdecin.cz – 412 591 306

p. Černoous - aleso@aleso.cz – 775 253 435

p. Kumstát – 775 866 348

p. Cinkaničová – hana.cinkanicova@centrum.cz – 737 609 815

Zapsala:

Bohumila Havelková, OSV